



**ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ**  
**(Держнагляддохоронпраці України)**

01023, Київ-23, вул. Еспланадна, 8/10  
тел. (044) 226-20-83 факс. (044) 220-55-24  
internet:www.dnop.kiev.ua, e-mail:dnop@dnop.kiev.ua

10.08.05 р. № 06-8/ 4230

**Директору ТОВ “Віссманн”**

№ 10/2 від 09.08.05 р.

**Кезлі Є.О.**

Розглянувши подані матеріали та враховуючи, те що котли типу Vitorplex 100, 200, 300, Vitorond 200, Vitocrossal 200, 300, які виготовляються фірмою Viessmann серійно мають невеликий водяний об'єм і враховуючи позитивний висновок експертизи ДП „Східний ЕТЦ” № 1860.63.2-04-05 від 09.08.2005 щодо можливості використання їх в дахових, прибудованих до житлових будинків та вбудованих в будівлі громадського призначення автономних котельнях, Комітет не буде заперечувати проти встановлення котлів вищезгаданих типів в дахових, прибудованих до житлових будинків та вбудованих в будівлі громадського призначення автономних котельних, за мови дотримання вимог „Рекомендацій з проектування дахових, вбудованих і прибудованих котельнь” введених Держбудом України від 05.11.98 р., в частині вибору потужності, як одного котла, так і котельні.

**Директор департаменту  
Комітету**

**Г. Суслов**